



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2004010307125355

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

上海诺雅克电气有限公司  
上海市松江区思贤路3857号

## 产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

NA8-1600 Ue:AC400V/AC690V; In:200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A; 过电流  
脱扣器类型:电子式;使用类别:B类;AC400V:Icu:55kA;Ics:42kA;Icw:  
42kA/1s;AC690V:Icu:30kA;Ics:25kA;Icw:25kA/1s;3P, 4P

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2015年10月28日

有效期至: 2020年01月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2004年08月04日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1263866



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010307423968

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产厂名称、地址

上海诺雅克电气有限公司  
上海市松江区思贤路3857号

## 产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

NA8-2500; Ue: AC415V, AC690V; In: 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A; 过电流脱扣器类型: 电子式; AC415V: Icu=90kA; Ics=80kA; Icw=65kA/1s; AC690V: Icu=50kA; Ics=50kA; Icw=50kA/1s; 使用类别: B类; 极数: 3P, 4P; 配用的辅助报警触头: AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.3A, AC400V/0.75A; DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.55A, DC220V/0.27A

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年10月28日

有效期至: 2020年08月05日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010年08月20日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1263865



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2005010307169394

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

上海诺雅克电气有限公司  
上海市松江区思贤路3857号

## 产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

NA8-3200;Ue:AC400V;In:1600A、2000A、2500A、  
3200A;Icu=Ics:100kA;Icw:85kA/1s;使用类别:B类;极数:3P、4P;配用的辅助触  
头:AC-15;Ue/Ie:AC230V

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2015年10月28日      有效期至: 2020年01月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2005年12月30日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



王婧



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

Q 1258440



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014010307096150

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

上海诺雅克电气有限公司  
上海市松江区思贤路3857号

## 产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

NA8-4000;  $U_i$ : 1000V;  $U_e$ : AC400V, AC690V;  
 $I_n$ : 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 2900A, 3200A, 3600A, 4000A; 过电流脱扣器类型: 电子式;  $I_{cs}$ : AC400V:  $I_{cs}=100kA$ ; AC690V:  $I_{cs}=85kA$ ;  $I_{cu}$ : AC400V:  $I_{cu}=100kA$ ; AC690V:  $I_{cu}=85kA$ ;  $I_{cw}$ : AC400V:  $I_{cw}=100kA/1s$ ; AC690V:  $I_{cw}=85kA/1s$ ; 使用类别: B; 极数: 3P, 4P; 配用的辅助触头(4NO4NC, 6NO6NC):  $I_{th}$ : 6A; AC-15:  $U_e/I_e$ : AC230V/1.3A, AC400V/0.75A; DC-13:  $U_e/I_e$ : DC110V/0.55A, DC220V/0.27A; 符合附录N的电子附件: 欠压脱扣器 6ZTD. 239. 148. 1-2;  $I_{cs}$ : AC400V: 详细型号解释见附录

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年10月28日

有效期至: 2019年06月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2014年06月11日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1258435



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2006010307206459

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

上海诺雅克电气有限公司  
上海市松江区思贤路3857号

## 产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

NA8-6300;Ue:AC400V;In:4000A,5000A,6300A;Ics=Icu:125kA;Icw=100kA/1s;使用类别:B类;极数:3P;配用的辅助触头:AC-15;Ue/Ie:AC230V/2A,AC400V/2A;DC-13;Ue/Ie:DC110V/0.3A,DC220V/0.3A;

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则

CNCA-C03-02:2014的要求

发证日期: 2015年10月28日

有效期至: 2020年01月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2006年10月31日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1258439